

Projekt: SCHW - WA Klinikfeld  
 Projekt-Nr.: 2382-21

### Emissionsbezogene Bewertung Regenwetterabfluss nach DWA-A 102-2

Fläche	Flächengruppe (Kurzzzeichen)	Belastungs- kategorie	befest. Fläche Ae [ha]	flächensp. Stoffabtrag b <sub>R,a,AFS63</sub> [kg/(haxa)]	Stoffabtrag Gesamt BR <sub>a,AFS63</sub> [kg/a]	Behandlung erforderlich	min. Wirkungsgrad Stoffrückhalt η [%]
Asphaltfläche	V1	I	0,325	280	91,00	nein	0,0%
Dachfläche	D	I	0,720	280	201,60	nein	0,0%
Gehwege	VW1	I	0,008	280	2,24	nein	0,0%
Grünfläche	unbefestigte Fläche nicht relevant für die emissionsbezogene Bewertung						
Pflasterfläche mit offenen Fugen	V1	I	0,061	280	17,08	nein	0,0%
Pflasterfläche mit dichten Fugen	V1	I	0,019	280	5,32	nein	0,0%
<b>Summe</b>			<b>1,133</b>	<b>280</b>	<b>317,24</b>	<b>nein</b>	<b>0,0%</b>