

Projekt: SCHW - WA Klinikfeld
 Projekt-Nr.: 2382-21

Emissionsbezogene Bewertung Regenwetterabfluss nach DWA-A 102-2

Fläche	Flächengruppe (Kurzzeichen)	Belastungs-kategorie	befest. Fläche Ae [ha]	flächensp. Stoffabtrag b _{R,a,AFS63} [kg/(haxa)]	Stoffabtrag Gesamt BR,a,AFS63 [kg/a]	Behandlung erforderlich	min. Wirkungsgrad Stoffrückhalt η [%]
Asphaltfläche	V1	I	0,076	280	21,28	nein	0,0%
Dachfläche	D	I	0,219	280	61,32	nein	0,0%
Grünfläche	unbefestigte Fläche nicht relevant für die emissionsbezogene Bewertung						
Pflasterfläche mit dichten Fugen	V1	I	0,185	280	51,80	nein	0,0%
Summe			0,480	280	134,40	nein	0,0%